

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

Abdichtung von Fugen bei Bauwerken mit vorkomprimierten dauerelastischen Multifunktionsbändern.

Pos. .... **Untergrundvorbehandlung**  
Fugenflanken sind zu säubern. Der Untergrund muss staubfrei, trocken sowie frei von losen Teilen, Ölen, Fetten und sonstigen Verunreinigungen sein, die als Trennmittel wirken. Fugentoleranzen über 50 % des kleinsten Wertes sind in geeigneter Form zu egalisieren

.....lfm. EP ..... € GP ..... €

Pos. .... **Abdichtung**  
Liefern und Einbauen eines dauerelastischen Multifunktionsbandes, pinta band 3complete Renova, einseitig selbstklebend, werkseitig vorkomprimiert. Hergestellt und geprüft nach Richtlinien der Qualitätssicherungsnormen DIN 18542 und DIN 4102. Imprägnierung mit einem Polyacrylat mit verzögerndem Rückstellverhalten. Das Dichtungsband ist verträglich mit allen gängigen Baustoffen.

Das Band hat folgende Eigenschaften aufzuweisen:

- frei von Weichmachern, Schwermetallen, Chlor, Bitumen, Fasern, FCKW, Formaldehyd, PCB sowie Emissionen
- Brandklasse B1 nach DIN 4102
- dampfdiffusionsoffen und schalldämmend

Das Band ist auf Rollen mit einer Vorkomprimierung von mehr als 20 % und entsprechend der Fugenbreite richtig dimensioniert, anzuliefern. Ein Einbau außerhalb der vorgegebenen Empfehlung ist nicht zulässig.

Bandbreite mind. das 2-fache der vorkomprimierten Banddicke,  
kleinste Fugenbreite = Banddicke

Bandabmessung (Fugentoleranz): mm Breite: mm

Beispiel: Hersteller  
pinta abdichtung GmbH

Die Angaben des Herstellers sind zu beachten.

.....lfm. EP ..... € GP ..... €